

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району
663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 49
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Бельский детский сад «Ягодка»
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБДОУ Бельский детский сад «Ягодка»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 07.10.2021 № 49 в период с 10:00 часов 25 октября 2021 по 12:00 часов 28 октября 2021 государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Хисамутдиновой Аленой Юрьевной, государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Высотиным Александром Олеговичем, совместно с Рожковой Татьяной Николаевной - заведующая МБДОУ Бельский детский сад «Ягодка», проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ Бельский детский сад «Ягодка», расположенный по адресу: Мотыгинский район, п. Бельск, ул. Советская, 11.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	С наружной стороны центрального входа электрическая проводка проложена по горючему основанию.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.08.2022
2.	С наружной стороны центрального входа электрическая проводка проложена по горючему основанию.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.08.2022
3.	С наружной стороны эвакуационного выхода из помещения кухни электрическая проводка проложена по горючему основанию.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.08.2022

4.	С восточной стороны здания у эвакуационного выхода из помещения старшей группы электрическая проводка проложена по горючему основанию.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.08.2022
5.	С южной стороны здания у эвакуационного выхода из помещения старшей группы электрическая проводка проложена по горючему основанию.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.08.2022
6.	С западной стороны здания у эвакуационного выхода из помещения ясельной группы электрическая проводка проложена по горючему основанию.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.08.2022
7.	В чердачном помещении электрическая проводка проложена по горючему основанию (стропила, обрешетка).	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	01.08.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору
«28» октября 2021 г.



Хисамутдинова А.Ю.

М.Л.П.*

Государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору
«28» октября 2021 г.



Высотин А.О.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

Заведующая МБДОУ Бельский детский сад «Ягодка»

«28» октября 2021 г.

(подпись)

Т.Н. Рожкова

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19